

Tjekliste til procesventilation i frisørsaloner

Er der punktudsugning ved betjeningspladser? Ja Nej
(1 sugearm må dække 2 arbejdspladser)

Er der punktudsugning ved vaskepladser? Ja Nej
(1 sugearm må dække 2 vaskepladser)

Er der udsugning ved blandeafdeling? Ja Nej

Er der kontrolanordning med lyd og eller lys? Ja Nej

Er der foretaget årlig rensning og justering af anlægget? Ja Nej

Er der foretaget måling af sugestyrke? Ja Nej
(Minimum 70m³/h pr. sugearm)

Bemærkninger:

Dato

Underskrift